

RUND KABELGENOMFÖRING KDS-R

28777.4

KDS-RGA-M63, KDS-R Låsadapter M63

- För förkontakterade kablar, rör och slangar
- Kan monteras i kapslingar med en tjocklek upp till 7 mm
- Upp till 16+ kabelgenomföringar på M63
- Modulärt system med hög flexibilitet
- IP66



PRODUKTBESKRIVNING

För metriska brytningar från M20 till M63 har CONTA-CLIP utökat sitt sortiment med runda kabelgenomföringar för kablar med eller utan anslutna pluggar.

Vid underhåll eller eftermontering med monterade kablage kan kablar med diametrar från 2 till 35 mm snabbt och säkert föras in i kopplingsskåpen eller -husen. Förseglade enligt IP66. Det modulära systemet säkerställer snabb och enkel montering i tre steg.

En tillförlitlig tätning och absolut säker passform tillhandahålls också av de slitsade, koniska tätningarna med en vågskuren profil som, efter att kablarna har dragits genom kabelgenomföringen, placeras runt kablarna och sedan pressas in i den runda kabelgenomföringen.

Därefter skruvas den separerbara gäng- och låsadaptern enkelt ihop med den runda ramen utanför kopplingsskåpet. De separerbara låsmuttrarna som är monterade på insidan av låselementen säkerställer en trygg och säker fastsättning.

Denna produkt kräver minst 4 delar - Yttre kabelgenomföring (M20-M32 eller M40-M63, låsadapter M20 - M63, låsmutter för att passa och tätningssats(er)).
För M40-M63 krävs ett extra inlägg om man använder 4 små tätningar.

TEKNISK DATA

ALLMÄN DATA

Montage	Skruv
Färg	Svart
IP-klass	IP66
Godkännanden	cUL, UL
NEMA-klassificering	12, 4X
Längd	70 mm
Bredd	70 mm
Höjd	22,5 mm
Höjd Installerad	14,5 mm
Thickness of mounting plate, max.	7 mm

MONTERINGSINFORMATION

Inklusive mutter	Nej
Gängstorlek	M63
Gänglängd	14,5 mm

MATERIAL

Material	Polyamid 6.6
Glasfiberförstärkt	Ja
Flamklass	V-0
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja

Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	120 °C

GODKÄNNANDEN

Godkännanden	cUL, UL
UL-teststandard	UL 508A

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	39259020
Ursprungsland	DE
Förpackningsstorlek	5 st
VDE test standard	CSA C22.2 No.14-18



